


- UWAGI:**
1. Instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją zaprojektowano z rur i złączek ze stali nierdzewnej 1.4401.
 2. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
 3. Projektowane przewody zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją prowadzić pod stropem, po ścianach lub w brzdach ściennych.
 4. Na odejściu instalacji cyrkulacji do budynków "A", "B" i "D" zamontować cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji oraz zawór równoważący. Natomiast pod każdym z pionów wodnych zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym.
 5. Na instalacji przechodzącej przez ściany (stropy) oddzielenia pożarowego należy wykonać przejścia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
 6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
 7. Wykonaną instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w korytarzu na parterze należy zaizolować i obudować płytami gips kartonowymi lub sufitem podwieszanym. W związku z powyższym istniejące oświetlenie należy dostosować do wykonanego sufitu.



LEGENDA:

	Projektowane przewody wody ciepłej
	Projektowane przewody wody cyrkulacyjnej
	Projektowane przewody wody zimnej
	Średnica przewodu projektowanej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją
	Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji
	Zawór równoważący
	Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji
	Punkt stały

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna ul. Trzemska 166, 96-100 Sieradz tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl www.wojtynas.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

INWESTOR:

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul.: Wycześniak, nr: 22 kod: 96-330, miejscowość: Puszcza Mariańska

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Wycześniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowość: Puszcza Mariańska powiat: Powiat Żyrardowski województwo: mazowieckie

TYTUL OPRAWOWANIA:

Instalacje sanitarne wewnętrzne: c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz instalacja solarna

TYTUL RYSUNKU:

Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją - rzut parteru budynku "B"

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Sebastian Wojtyna upr. nr SWK/0079/PW/OS/11 w zakresie: sieci, instal. i urządzeń ciepłych, masyf., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b.d.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak upr. nr LOD/3553/PW/BS/18 w zakresie: sieci, instal. i urządzeń ciepłych, masyf., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b.d.

DATA:

15.06.2020 r.

SKALA:

1:100

NR RYS:

CW.06

UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.